



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, т. 8(861)262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление
МЧС России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 149 б, тел. (86145) 7-01-30,
e-mail: ond39@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/5

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 посёлка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинградского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Пятенко В.Г. № 18 от «19» февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «04» марта 2021 года по 12 часов 00 минут «04» марта 2021 года, а также с 16 часов 00 минут «10» марта 2021 года по 17 часов 00 минут «10» марта 2021 года проведена **плановая** проверка

(наименование органа ГПН)

инспектором ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Курдыбой Натальей Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 посёлка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Садовая 23

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Заведующим Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 посёлка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район Ильченко Софья Евгеньевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Допущена эксплуатация датчиков ИП 212-66 и ИПР (АПС и СОУЭ) сверх срока службы, необходима их замена в установленном порядке	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
3	Имеющиеся системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не исправна (3 шлейф ПКП)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
4	Руководитель организации не обеспечил оборудование дверей в лестничные клетки уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания, способствующих ограничению распространения дыма при пожаре	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2021	
5	Полы на путях эвакуации (1 и 2 этаж здания) выполнены из горючего материала (дерево, линолеум)	ст.52, 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2021 года.



Инспектор ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
Н.В. Курдыба

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» марта 2021 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 посёлка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район заведующий Ильченко Софья Евгеньевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«10» марта 2021 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
(861) 2686440